

Preliminary composition waste wood

510529 Grødalaland forbrenningsanlegg

Elementsammensetning	Enhet	Typisk sammensetning, snitt av de ulike analyser
TS	%	80
Aske	% av TS	2,4
Øvre brennverdi	MJ/kg TS	20,0
Nedre brennverdi	MJ/kg TS	18,8
Eff. brennverdi	MJ/kg brensel	14,5
S	% av TS	0,1
C	% av TS	48,5
H	% av TS	6,0
N	% av TS	0,7
O	% av TS	42,3
Cl	% av TS	0,1
F	mg/kg TS	0,0
Al	mg/kg TS	363,5
K	mg/kg TS	898,9
Na	mg/kg TS	553,6
Ca	mg/kg TS	3258,4
Si	mg/kg TS	1833,7
Mg	mg/kg TS	417,9
Fe	mg/kg TS	448,1
P	mg/kg TS	180,5
Ti	mg/kg TS	397,9
As	mg/kg TS	10,0
Cd	mg/kg TS	0,6
Co	mg/kg TS	1,1
Cr	mg/kg TS	37,2
Cu	mg/kg TS	28,7
Hg	mg/kg TS	0,1
Mn	mg/kg TS	169,3
Ni	mg/kg TS	6,0
Pb	mg/kg TS	51,7
Sb	mg/kg TS	1,5
Tl	mg/kg TS	0,4
V	mg/kg TS	1,3
Zn	mg/kg TS	173,9

Målte verdier

* PIL rapport 25.05.2000

** Samples som inngår i benyttede analyser fra Phyllis "; # # 679, 875, 911, 939, 3060, 3109

Verdier som avviker fra gj.snitt