



Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Saksbehandler, innvalgstelefon
Marte Rosnes, 69247516

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2019 - Ringerike kommune

Fylkesmannen har gått gjennom egenkontroll- og årsrapport fra Ringerike kommune for rapporteringsåret 2019. Vi tar rapportene til etterretning.

Rapporterings skjema for 2020 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2021.

Vi viser til egenkontrollrapport for Ringerike kommune sitt ledningsnett og Monserud slam- og avløpsanlegg mottatt for rapportåret 2019.

Ledningsnett til Monserud avløpsanlegg

I Altinn har dere rapportert at det er 8 installerte regnvannsoverløp og 60 installerte nødoverløp på ledningsnettet. Dere har rapportert at det har vært 355 tilfeller med regnvannsoverløp og 587 tilfeller med nødoverløp i 2019. Snitt driftstid per regnvannsoverløp var 5,1 timer og 1,8 for nødoverløp.

I vårt skjema for årsrapport har dere lagt ved en liste med 20 koordinatfestede overløp. Ettersom dere i altinn har rapportert til sammen 68 overløp, ser vi på dette som ufullstendig rapportering. Selv om et overløp ikke har vært i drift i rapporteringsåret ber vi om at dere koordinatfester disse for rapporteringsåret 2020.

For nødoverløpene dere har koordinatfestet, har dere rapportert at 28 026 m³ avløpsvann har gått i overløp i 2019. Dette har dere beregnet til 242 kg fosfor.

Dere har ikke rapportert om endringer på ledningsnettet i 2019.

Monserud avløpsanlegg

Det er for 2019 rapportert at Monserud avløpsanlegg har mottatt og behandlet 3 322 277 m³ avløpsvann og at 621 m³ har gått i overløp. Tilført mengde avløpsvann inn til anlegget har aldri vært større.



Monserud avløpsanlegg har rapportert at dimensjonerende kapasitet for pe (BOF₅) er 24 000. I 2019 er det rapportert å være 21 253 personer tilknyttet renseanlegget. Den målte maksukebelastningen for pe (BOF₅) i 2019 var 63 430. Selv har dere rapportert at belastningen er 27 300 pe. I 2019 klarer Ringerike kommune alle rensekrav. Det er likevel viktig at Ringerike kommune ikke tillater påslipp til renseanlegget som gjør at kravene i utslippstillatelsen ikke kan overholdes. Dette inkluderer overløp på ledningsnett som følge av overbelastning.

Monserud slambehandlingsanlegg

Monserud slambehandlingsanlegg har i 2019 mottatt og behandlet 1 165 tonn avløpsslam (TS). Anleggets kapasitet er oppgitt til å være 1 200 tonn. Alt behandlet slam er brukt til jordbruksarealer. Dere har rapportert at det i 2019 ble produsert 637 983 normal kubikkmeter biogass, hvorav 25 000 normal kubikkmeter ble faklet, 285 170 ble brukt til å produsere elektrisitet og 327 813 normal kubikkmeter gikk til interne formål.

Vi registrerer at verdien av kadmium, kvikksølv og nikkel har økt betraktelig de siste årene.

Konklusjon

Ringerike kommune leverte ferdig rapport for Monserud avløpsanlegg og Monserud slambehandlingsanlegg først 18. mai. Fristen for å levere egenkontroll- og årsrapport er 1. mars hvert år.

Vi forutsetter at Ringerike gjør rapportere innen fristen ved neste rapportering og tar med dette egenkontrollrapport og årsrapport for avløpssektoren til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på :

<https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/skjema/arlig-rapportering-for-avlop/>

Rapporteringsskjema for 2020 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2021. Vi minner om at årsrapportering til Fylkesmannen skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering finnes i vårt skjemabibliotek:

<https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/skjema-og-tjenester/?c=Milj%c3%b8+og+klima>

Egenrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil i juni 2020 bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp:

<http://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsannlegg/?SectorID=100>

Med hilsen

Hilde S. Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvern avdelingen

Marte Rosnes
overingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent