



Fylkesmannen i Oslo og Viken

Vår dato:

10.05.2020

Vår ref:

2020/4174

Deres dato:

19.02.2020

Deres ref:

Søndre Follo renseanlegg IKS
Hauerveien 175
1542 VESTBY

Saksbehandler, innvalgstelefon
Anette Strømme, 22003654

Tilbakemelding på egenkontrollrapportering for avløpssektoren rapporteringsåret 2019 – Søndre Follo renseanlegg IKS

Søndre Follo renseanlegg har avvik fra vilkår i avløpstillatelsen for rapporteringsåret 2019. Vi tar egenkontrollrapporten til etterretning.

Rapporteringskjema for 2020 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2021.

Vi viser til egenkontrollrapportene vi har mottatt fra dere for rapporteringsåret 2019.

Søndre Follo renseanlegg

Søndre Follo renseanlegg er under ombygging, og har i den forbindelse dispensasjon fra sekundærrensekravet fram til 01.01.2025. Det har vært økte fremmedvannsmengder inn på anlegget grunnet store nedbørsmengder. I 2019 har Søndre Follo renseanlegg IKS ombygget pumpestasjoner og strømpekjørt hovedrør for å få ned innlekk og overløpsutslipp. Vi merker oss at den prosentvise andelen av avløpsvann som går i overløp ved Søndre Follo renseanlegg er 4,62 % i rapporteringsåret. Fylkesmannen forventer at Søndre Follo renseanlegg IKS gjennomfører tiltak for å få ned overløpene sine.

Utslipet av nitrogen ved Søndre Follo renseanlegg har vært høyere enn målt tilførslene av nitrogen. Renseeffekten av nitrogen er -10 %, da anlegget mottar 100 tonn nitrogen, men slipper ut 110 tonn nitrogen. Renseeffekten av nitrogen ved renseanlegget skulle ha vært mellom 15 og 20 %, og ikke negativ. Negativ rensegrad kan skyldes at hele eller deler av den flytende bioresten fra biogassanleggets sentrifuge sendes tilbake til renseanlegget. Dette vannet inneholder bare løst nitrogen som et renseanlegg uten nitrogenrensetrinn ikke er i stand til å rense, dvs. at det foregår en dumping av nitrogen via renseanlegget. Å sende rejeaktvannet fra biogassanlegget inn på renseanlegget er ikke omfattet av tillatelsen fra Fylkesmannen. Søndre Follo renseanlegg må finne andre løsninger for bioresten. Fylkesmannen forventer at dette rettes opp snarest. Dette kan følges opp ved neste tilsynsbesøk.

E-postadresse:
fmovpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Pb 325
1502 Moss

Besøksadresse:
Moss: Vogts gate 17
Drammen: Grønland 32
Oslo: Stensberggata 27

Telefon: 69 24 70 00
www.fylkesmannen.no/ov
Org.nr. 974 761 319



Søndre Follo RA slambehandling

Anleggets kapasitet er oppgitt til 1 800 tonn TS per år. Anlegget mottar slam fra Frogn og Nesodden kommuner. Biogass brukes til interne formål og resten fakles.

Fylkesmannen har gjennomgått egenkontrollrapportene for renseanlegg og slambehandling og Fylkesmannens årsrapport og tar dem til etterretning. Egenkontrollrapportene vil bli fulgt opp ved neste tilsynsbesøk.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på

<https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/skjema/arlig-rapportering-for-avlop/>

Veileder for egenkontrollrapportering for bioavfall og slam er tilgjengelig på

<https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/skjema/arlig-rapportering-av-bioavfall-og-slam/>

Veilederen blir oppdatert årlig før hver rapporteringsperiode.

Rapporteringsskjema for 2020 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2021. Vi minner om at årsrapportering til Fylkesmannen skal legges som vedlegg. Skjema for årsrapportering finnes i vårt skjemabibliotek: <https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/skjema-og-tjenester/?c=Milj%c3%b8+og+klima>

Egenrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2020. Se <http://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsannlegg/?SectorID=100>

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Anette Strømme
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent