



Nesbyen kommune
Alfarvegen 117
3540 NESBYEN

Saksbehandler, innvalgstelefon
Oda Felix Sønslie, 32266803

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2021 - Nesbyen kommune

Nesbyen kommune klarer ikke sekundærrensekravet for rapporteringsåret 2021. Alle prøver for BOF₅ er overskredet med 100% for konsentrasjonskravet for enkeltanalyser. Dette er et avvik. Dere klarer ikke antall godkjente prøver iht. forurensningsforskriften § 14-13. Dette er et avvik. Nesbyen kommune har søknad om ny tillatelse til behandling hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Så lenge Nesbyen renseanlegg ikke overholder krav til utslipp, vil ett hvert nytt påslipp av nye abonnenter, private eller næring, bli betraktet som en forsettlig økning av ulovlig utslipp.

Rapporterings skjema for 2022 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2023.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Nesbyen kommune sitt ledningsnett og Nesbyen renseanlegg.

Ledningsnett til Nesbyen kommune

Nesbyen kommune har rapportert at ledningsnettet til Nesbyen renseanlegg har 8 installerte nødoverløp og ingen regnsvannsoverløp. Dere har rapportert at det ikke har vært noen tilfeller med nød – eller regnsvannsoverløp for 2021.

Nesbyen renseanlegg

Det er for 2021 rapportert at Nesbyen renseanlegg har mottatt og behandlet 182622 m³ avløpsvann og 22 m³ har gått i overløp. Mengde tilført avløpsvann har sunket 5,5% fra 2020.

Nesbyen kommune har rapportert at dimensjonerende kapasitet for anlegget i pe (BOF₅) er 5300. I 2021 er det rapportert å være 2200 personer og 1650 fritidsboliger tilknyttet avløpsanlegget. Antall personer og fritidsboliger tilknyttet renseanlegget har økt med hhv. 8 % og 23% fra 2020.



Den målte maksukebelastningen har dere rapportert til å være 4460 pe, som er lavere enn hva renseanlegget er dimensjonert for. Nesbyen renseanlegg har ingen avvik fra rensekravet for fosfor på 93 % for 2021, da renseeffekt var 97 %. Renseanlegget har krav om sekundærrensing, men klarer ikke sekundærrensekravet for rapporteringsåret 2021. For enkeltanalysene for KOF_{CR} er 5 av 12 prøver godkjent for enten konsentrasjon eller renseeffekt. For BOF₅ er 4 av 12 prøver godkjent for enten konsentrasjon eller renseeffekt. I henhold til forurensningsforskriften § 14-13 skal 10 av 12 enkeltprøveanalyser være godkjent for enten konsentrasjonskrav eller renseeffekt, mens dere i 2021 har 7 prøver for KOF_{CR} og 8 prøver for BOF₅ som ikke klarer rensekravet. Dette vil si at dere er i brudd med sekundærrensekravet, og dette er et avvik. I tillegg er alle prøvene for BOF₅ overskredet med 100 % for konsentrasjonskravet. Dette er også et avvik.

Vi påpeker plikten renseanlegget har til å varsle Statsforvalteren dersom utslippet er overskredet med 100% av det rensekravene sier, jf. forurensningsforskriften §14-4.

Kommunen rapporterer at anlegget er preget mye av fritidsbebyggelse tilknyttet, og dette medfører at forskjellen på gjennomsnittlig belastning og maks belastning er stor, og blir større og større. Renseanlegget har ikke sekundærrensetrinn, og rapporterer selv at dere ikke klarer sekundærrensekravet. Nesbyen kommunen planlegger å bygge et nytt renseanlegg og har inne søknad om utslipstillatelse av avløpsvann til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Konklusjon

Nesbyen kommune har rapportert utfyllende for 2021. Dere klarer ikke sekundærrensekravet for beregnet renseeffekt for BOF₅, og klarer heller ikke rensekravene ift. antall prøver. Dere er i brudd med sekundærrensekravet, og dette er et avvik. Vi tar med dette egenkontrollrapporten for 2021 til etterretning.

Så lenge avløpsnettets ikke overholder krav gitt i eller i medhold av lov, anser vi alle nye tillatelser til påslipp, eller avtale om økte påslipp til avløpsanlegget, private eller bedrifter, som forsettlig brudd på tillatelsen.

Vi påpeker plikten renseanlegget har til å varsle Statsforvalteren dersom utslippet er overskredet med 100% av det rensekravene sier, jf. forurensningsforskriften §14-4.

Nesbyen kommune har søknad om ny tillatelse til behandling hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapportering for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporterings skjema for 2022 vil være tilgjengelig via Altinn fra februar 2023. Vi minner om at årsrapporteringen til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapporteringen finnes i vårt skjemabibliotek:

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/skjema-og-tjenester/miljo-og-klima/avlop---arlig-rapportering/rapporterings-skjema_endelig_oppdatert_statsforvalteren.docx



Egenrapportens data om årlige utslipp for avløpsanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske utslipp i juni 2022. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsannlegg/?SectorID=100>

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Oda Felix Sønslie
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent