



INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Postboks 34
1861 TRØGSTAD

Saksbehandler, innvalgstelefon
Marte Rosnes, 69247516

Rapporter etter forurensningstilsyn - presisering

Vi viser til inspeksjonsrapport 2019.036.I.FMOV og inspeksjonsrapport 2020.044.I.FMOV. Rapportene omhandler resultater fra inspeksjon ved AHSA interkommunale avløpsanlegg og Askim avløpsnett. Samlet har Fylkesmannen avdekket 11 avvik og gitt 1 anmerkning.

Bakgrunn

Ved tilsynene er det avdekket at Indre Østfold kommune ikke etterlever krav fastsatt i eller i medhold av lov. Renseanlegget overskrider utslippsgrensene for totalfosfor på grunn av store overløp. En av hovedårsakene til dette er at AHSA og Askim kommune ikke har driftet og vedlikeholdt avløpsnettet på en tilfredsstillende måte. AHSA renseanlegg har i dag heller ikke tilstrekkelig behandlingsskapasitet til å rense mengdene med avløpsvann som blir tilført anlegget. AHSA kunne under tilsynet ikke dokumentere at de har klart rensekravet for totalfosfor siden tillatelsen ble gitt i 2008. Askim ledningsnett og AHSA renseanlegg har hatt langt større utslipp enn det som er tillatt.

Presisering

Gjentakende brudd på tillatelse er svært alvorlig. Ulovlig forurensning fra ledningsnett og renseanlegg har de siste årene økt. Så lenge Indre Østfold kommune ikke overholder krav til utslipp vil ett hvert nytt påslipp av nye abonnenter, private eller næring, bli betraktet som en forsettlig økning i ulovlig utslipp.

Med hilsen

Gunhild Dalaker Tuseth
avdelingsdirektør
Klima- og miljøvernavdelingen

Hilde S. Skålevåg
seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent