



VÆRÅS HYTTETUN
c/o Einar S. Amundsen Johan Halvorsens vei 22
3011 DRAMMEN

Saksbehandler, innvalgstelefon
Mabel Katrine Trovum, 22003589

Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2022 - Værås Hyttetun

Værås Hyttetun har alvorlige avvik fra krav i forurensningsforskriften og tillatelsen fra Flesberg kommune i rapporteringsåret 2022 i form av manglende prøvetaking iht. § 14-11. Det er også avvik fra krav til utforming i § 14-10. Avløpsanlegget har også alvorlige brudd på interkontrollforskriften.

Så lenge Værås hyttetun avløpsanlegg ikke drives i tråd med tillatelse gitt i eller i medhold av lov, er nye tillatelser til påslipp, eller avtale om økte påslipp til avløpsrenseanlegget, private eller bedrifter, regnet som forsettlig brudd på tillatelsen.

Rapporterings skjema for 2023 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2024.

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Værås Hyttetun sitt avløpsrenseanlegg med tilhørende avløpsnett.

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for *Søndre Blefjell* tettbebyggelse, og med dette alle anlegg med utslipp over 50 pe innenfor tettbebyggelsen. Vi viser i denne forbindelse til brev fra Flesberg kommune den 19.01.2022 om endring av forurensningsmyndighet fra kommunen til Statsforvalteren. Dette er første året der Værås Hyttetun rapporterer avløpsdata til Statsforvalteren for Værås Hyttetun avløpsrenseanlegg med tilhørende avløpsnett.

Avløpsnett til Værås Hyttetun avløpsrenseanlegg

Værås Hyttetun har rapportert at avløpsnettet til Værås Hyttetun avløpsrenseanlegg verken har installerte regnvannsoverløp eller nødoverløp.

Det er rapportert at det er 22 fritidsboliger tilknyttet avløpsnettet i 2022. Det er også rapportert om 50 innbyggere tilknyttet avløpsnettet, men dere skriver at dette er fordi dere beregner 2,3 innbyggere per fritidsbolig. Vi gjør oppmerksom på at feltet for innbyggere ikke er ment for innbyggere som inngår i fritidsboligene, men for øvrige innbyggere som er tilknyttet avløpsnettet.



Værås Hyttetun avløpsrenseanlegg

Det er for 2022 ikke rapportert hvor mye avløpsvann som er mottatt og behandlet ved Værås Hyttetun avløpsrenseanlegg. Dere skriver at dette er ukjent fordi avløpsrenseanlegget er et infiltrasjonsanlegg uten mulighet for å måle dette. Dette er ikke tråd med forurensningsforskriften § 14-10 som inneholder krav til utforming av avløpsrenseanlegg som er omfattet av kapittel 14. Her står det at avløpsrenseanlegget skal utformes slik at det er mulig å foreta målinger av mengde avløpsvann. At det ikke er mulig å måle vannmengder inn til anlegget er dermed et brudd på § 14-10.

Dimensjonerende kapasitet for Værås Hyttetun avløpsrenseanlegg er oppgitt til å være 80 pe (BOF₅). Dere har estimert at tilført mengde til avløpsanlegget i maksuke var 88 pe, basert på 22 tilknyttede hytter med 4 pe i hver. Rammen i tillatelsen fra Flesberg kommune er på 22 hytter/88 pe, noe som betyr at denne nå er nådd.

Det er ikke tatt vannprøver for analyse i rapporteringsåret. I vedlagte skjema for årsrapporten beskriver dere at det ikke er mulig å gjennomføre prøvetaking i infiltrasjonsanlegget slik dette er bygget i dag. Vi gjør oppmerksom på at ved overgang fra kapittel 13 til kapittel 14 i forurensningsforskriften vil avløpsanlegg innenfor den aktuelle tettbebyggelsen ha en frist på inntil 7 år for å bygge et biologisk rensetrinn som sikrer stabil overholdelse av sekundærrensekravene i kapittel 14. Fristen på 7 år gjelder ikke for øvrige krav i forurensningsforskriften kapittel 14. Det betyr at kravene til prøvetaking i forurensningsforskriften begynner å gjelde umiddelbart etter overgangen til kapittel 14. At det ikke er tatt prøver i 2022 er å regne som et alvorlig avvik fra forurensningsforskriften § 14-11, da dette medfører at Statsforvalteren ikke har data for å kunne si noe om hvorvidt anlegget overholder sine renskrav. Videre står det beskrevet i § 14-10 at avløpsrenseanlegg skal utformes slik at det kan tas representative prøver av det tilførte avløpsvannet og av det rensede avløpsvannet. Værås Hyttetun sitt avløpsanlegg er dermed også i brudd med § 14-10. Værås Hyttetun må få på plass akkreditert prøvetaking som utføres iht. kravene i forurensningsforskriften kapittel 14.

I skjemaet for årsrapportering oppgir dere at det ikke er gjennomført miljørisikovurdering for avløpsvirksomheten. Statsforvalteren minner om at *Internkontrollforskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* gjelder for alle virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven som sysselsetter arbeidstakere. Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten. At det mangler styringsdokumenter for virksomheten ved Værås Hyttetun avløpsrenseanlegg er dermed et brudd på internkontrollforskriften. Dette er å regne som et alvorlig avvik.

Andre kommentarer

Vi minner om at Miljødirektoratet har gitt føringer om at infiltrasjonsløsninger innenfor tettbebyggelser regulert etter forurensningsforskriften kapittel 14, ikke lenger skal være godkjent renseløsning for kommunalt avløpsvann da disse løsningene ikke vil klare å overholde kravene som følger av dette kapittelet. Dere kan lese mer om dette på våre nettsider:

<https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/avlop/infiltrasjonsbasseng-som-renselosning-for-avlopsvann-fases-ut/>

Konklusjon

Værås Hyttetun har alvorlige avvik fra krav i tillatelser og lowverk i rapporteringsåret 2022. Det er ikke utført prøvetaking iht. forurensningsforskriften § 14-11. Det er ikke mulig å måle vannmengde inn til avløpsrenseanlegget, noe som er et brudd på § 14-10. Det mangler også viktige styringsdokumenter for anlegget, herunder miljørisikovurdering.



Så lenge Værås hyttetun avløpsanlegg i Flesberg kommune ikke drives i tråd med tillatelse gitt i eller i medhold av lov, er nye tillatelser til påslipp, eller avtale om økte påslipp til avløpsreanseanlegget, private eller bedrifter, regnet som forsettlig brudd på tillatelsen.

Vi tar med dette egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2022 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2023 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2024. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering finnes i vårt skjemabibliotek:

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/skjema-og-tjenester/miljo-og-klima/avlop---arlig-rapportering/rapporteringsskjema_endelig_oppdatert_statsforvalteren.docx

Egenrapportens data om årlige utslipp for avløpsreanseanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2023. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsanlegg/?SectorID=100>

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
seksjonssjef
Klima- og miljøvernavdelingen

Mabel Katrine Trovum
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Værås Hyttetun v/ Lasse Liabråthen
Flesberg kommune

Lampelandhagan 7

3623

LAMPELAND