



VEGGLIFJELL VANN- OG AVLØPSSKAP AS  
Numedalstunet  
3628 VEGGLI

Saksbehandler, innvalgstelefon  
Torbjørn Raugstad, 32 26 68 10

## Tilbakemelding på egenkontrollrapport for avløpssektoren for rapporteringsåret 2023 - Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap - Rollag

**Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap AS har avvik fra krav i forurensningsforskriften i  
rapporteringsåret 2023. Avviket skyldes at Vegglifjell avløpsrensaneanlegg og Svartli  
avløpsrensaneanlegg ikke har tillatelse etter forurensningsforskriften § 14-4.**

**Det opplyses i revidert søknad om utslippstillatelse om at tettbebyggelsen der Svartli  
avløpsrensaneanlegg inngår, likevel ikke er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14.  
Dette er motstridende med opplysninger gitt i opprinnelig søknad og i dialogmøter med  
kommunen. Vi ber om en tilbakemelding på om forurensningsmyndigheten for  
tettbebyggelsen skal tilbakeføres til kommunen.**

**Vi tar egenkontrollrapportene og årsrapportene for 2023 til etterretning.**

**Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap AS skal betale et gebyr på 7 800 kr for vårt arbeid med  
egenkontrollrapportene. Miljødirektoratet vil ettersende faktura.**

**Rapporterings skjema for 2024 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2025.**

Vi viser til egenkontrollrapport og årsrapport for Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap AS sitt avløpsnett,  
Vegglifjell avløpsrensaneanlegg, og Svartli avløpsrensaneanlegg.

### Bakgrunn

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for *Nordre Vegglifjell* tettbebyggelse i Rollag kommune.  
Dette er fordi tettbebyggelsen har et samlet utslipp av kommunalt avløpsvann over 2 000 pe (BOF<sub>5</sub>)  
til ferskvann og er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14, jf. § 14-1.

Ifølge opplysninger som Statsforvalteren tidligere har mottatt fra Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap  
AS og Rollag kommune, ligger Vegglifjell avløpsrensaneanlegg og Svartli avløpsrensaneanlegg innenfor  
samme tettbebyggelse; Nordre Vegglifjell tettbebyggelse. Statsforvalteren har imidlertid mottatt nye



opplysninger i revidert søknad fra Vegglifjell Vann- og Avløpssekskap som tilsier at Svartli avløpsrensaneanlegg tilhører en annen tettbebyggelse enn Nordre vegglifjell tettbebyggelse. Vi har imidlertid ikke mottatt informasjon fra Rollag kommune om at myndigheten for tettbebyggelsen der Svartli rensaneanlegg inngår skal tilbakeføres til kommunen. Vi har derfor behandlet egenkontrollrapport og årsrapport for Svartli rensaneanlegg for 2023 etter forurensningsforskriften kapittel 14 slik som ved forrige års rapportering. Se tilbakemelding lengre ned i brevet for mer informasjon om dette.

#### Nye føringer fra Miljødirektoratet

I fjorårets tilbakemelding på egenkontrollrapporten, informerte vi om at ved overgang fra kapittel 13 til kapittel 14 i forurensningsforskriften, vil avløpsanlegg innenfor den aktuelle tettbebyggelsen ha en frist på inntil 7 år for å bygge et biologisk rensetrinn som sikrer stabil overholdelse av sekundærrenserekravene i kapittel 14. Videre informerte vi om at fristen på 7 år ikke gjelder for øvrige krav i forurensningsforskriften kapittel 14. På bakgrunn av dette ble det gitt alvorlig avvik som følge av det ikke ble tatt prøver i tråd med forurensningsforskriften § 14-11.

Statsforvalteren har i løpet av våren 2024 fått nye føringer fra Miljødirektoratet tilknyttet overgangen fra forurensningsforskriften kapittel 13 til kapittel 14. Kravet i § 14-4 om at avløpsanlegg i en tettbebyggelse regulert etter kapittel 14 må ha en tillatelse etter kapittel 14 gjelder umiddelbart, men andre krav etter kapittel 14 gjelder først når det er gitt en ny utslippstillatelse fra Statsforvalteren. Statsforvalteren kan i tillatelsen gi inntil 7 års utsettelse fra det tidspunktet man avdekket at anlegget var i en kapittel 14 tettbebyggelse for overholdelse av alle kravene i kapittel 14, ikke bare for sekundærrenserekravene.

#### Tilbakemelding på egenkontrollrapport for Vegglifjell avløpsanlegg

Vegglifjell Vann- og Avløpssekskap AS er per dags dato i brudd med kravet om tillatelse i forurensningsforskriften § 14-4, da Vegglifjell avløpsrensaneanlegg ikke har tillatelse etter kapittel 14 selv om tettbebyggelsen er omfattet av § 14-1.

Asplan Viak AS har, på vegne av Vegglifjell Vann- og Avløpssekskap AS, sendt inn søknad datert 30.05.2023 om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Nordre Vegglifjell tettbebyggelse i Rollag kommune, samt søknad om midlertidig dispensasjon fra forurensningsforskriften § 14-11, datert 30.05.2023. På grunn av manglende rutiner for overgangsordninger for tettbebyggelser med flere avløpsanlegg som har vært omfattet av forurensningsforskriften kapittel 13, men som på grunn av tettbebyggelsens samlede utslippstørrelse blir omfattet av kapittel 14, har dessverre saksbehandlingstiden blitt lengre enn Statsforvalteren hadde påregnet. Vi vil informere om at vi nå har fått nyttige avklaringer fra Miljødirektoratet knyttet til denne overgangen mellom forskriftskapitlene, og at vi nå kan behandle søknaden fra Vegglifjell Vann- og Avløpssekskap AS. Søknaden om ny utslippstillatelse er under behandling i egen sak med saksnr. 2023/19504.

#### Tilbakemelding på egenkontrollrapport for Svartli avløpsrensaneanlegg

I søknad datert 17.02.2022 søkte Asplan Viak AS, på vegne av Vegglifjell Vann- og Avløpssekskap, om ny utslippstillatelse for Nordre Vegglifjell tettbebyggelse i Rollag kommune. Det ble opplyst i søknaden om at det ligger to avløpsrensaneanlegg med utslipp > 50 pe BOF<sub>5</sub> innenfor tettbebyggelsen; Vegglifjell avløpsrensaneanlegg og Svartli avløpsrensaneanlegg. Basert på denne informasjonen, samt informasjon gitt i dialogmøte 12.10.2022, overtok Statsforvalteren forurensningsmyndigheten for begge avløpsrensaneanleggene.



Den 30.05.2023 mottok Statsforvalteren revidert søknad fra Asplan Viak AS om ny utslippstillatelse for Nordre Vegglifjell tettbebyggelse. I søknaden opplyses det at Svartli avløpsrenseanlegg ikke tilhører Nordre Vegglifjell tettbebyggelse, men at anlegget tilhører en egen kapittel 13 tettbebyggelse kalt *Svartli* tettbebyggelse. Dette er motstridende med opplysningene i den opprinnelige søknaden om at Svartli tettbebyggelse tilhører Nordre Vegglifjell tettbebyggelse.

Statsforvalteren har ikke mottatt noe beskjed fra Rollag kommune om tilbakeføring av myndigheten for denne tettbebyggelsen. På bakgrunn av dette er Vegglifjell Vann- og Avløpsseks AS per dags dato i brudd med kravet om tillatelse i forurensningsforskriften § 14-4, da Svartli avløpsrenseanlegg ikke har tillatelse etter kapittel 14 selv om tettbebyggelsen er omfattet av § 14-1.

Statsforvalteren ber om en avklaring på hvilken tettbebyggelse som Svartli avløpsrenseanlegg tilhører, og om tettbebyggelsen er regulert etter kapittel 13 eller 14 i forurensningsforskriften. Dersom tettbebyggelsen likevel ikke er omfattet av kapittel 14, kan Vegglifjell Vann- og Avløpsseks se bort fra avviket om at Svartli avløpsrenseanlegg mangler utslippstillatelse. Vi ber også om en avklaring på om Svartli avløpsrenseanlegg skal tilknyttes Vegglifjell avløpsrenseanlegg i 2025/2026, slik det står beskrevet i søknad av 17.02.2022.

Utover dette tar vi egenkontrollrapporten og årsrapporten for 2023 til etterretning.

For oppdatert informasjon om rapporteringskrav og metode viser vi til veileder for egenkontrollrapporteringen for avløp, som er tilgjengelig på:

<https://www.miljodirektoratet.no/skjema/avlop-rapportering/>

Rapporteringsskjema for 2024 vil være tilgjengelig for utfylling via Altinn fra februar 2025. Vi minner om at årsrapportering til Statsforvalteren skal legges som vedlegg i Altinn. Skjema for årsrapportering heter «Avløp – årlig rapportering» og finnes i vårt skjemabibliotek:

[Skjema og tjenester | Statsforvalteren i Oslo og Viken.](#)

Egenkontrollrapportens data om årlige utslipp for avløpsrenseanlegg vil bli lagt ut på nettstedet Norske Utslipp i juni 2024. Se <https://www.norskeutslipp.no/no/Avlopsannlegg/?SectorID=100>

### **Gebyr for saksbehandlingen**

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd gebyr for saksbehandling av egenkontrollrapportene, med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-5 *Gebyr for arbeid med egenkontrollrapporter*, som ble tatt inn i forskriften i 2023. Gebyret er på 3 900 kroner per egenkontrollrapport. For Vegglifjell Vann- og Avløpsseks AS er det i dette brevet gitt en samlet tilbakemelding på to egenkontrollrapporter. Gebyret vil derfor utgjøre kr 7 800,-.

Miljødirektoratet ettersender faktura.

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg

Torbjørn Raugstad



seksjonssjef  
Klima- og miljøvernavdelingen

rådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:  
ROLLAG KOMMUNE

Vrånåvegen 10

3626

ROLLAG