

Løhre Vvs AS avd. Lundamo
v/ Rolf Evjen
Lundamovegen 483
7232 LUNDAMO

Godkjent søknad om utslipp av oljeholdig vann - oljeutskiller gnr/bnr 104/46

Saken er behandlet som saksnr 202/21 etter delegert myndighet fra Utvalg for teknikk og miljø .
Det har i din sak blitt gjort følgende vedtak:

Trøndermelk Eiendom AS har fått tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann fra 104/46. Tillatelsen gjelder fra 30.03.2021. Vær oppmerksom på at vi har stilt vilkår for tillatelsen, se mer informasjon om dette lenger ned.

Melhus kommune viser til søknaden fra Løhre VVS på vegne av Trøndermelk Eiendom AS som vi mottok 12.3.2021. Søknaden gjaldt forurensning fra vask av gulv og maskiner i fjøs gjort om til næringsareal for TeBe Sport for vedlikehold og drift av kunstgressbaner og idrettsanlegg. Tillatelsen gjelder ikke utslipp av annet vaskevann knyttet til driften.

Vilkårene for tillatelsen

Melhus kommune har gitt tillatelsen på bakgrunn av de opplysningene dere ga i søknaden av 12.03.2021, samt opplysninger gitt i søknad om utslippstillatelse og bygging av avløpsanlegg i sak 21/691. Sak 21/691 behandler byggetillatelsen for oljeutskilleren. I tillegg er det hentet informasjon fra dispensasjonssøknaden for bruksendring av driftsbygningen i sak 20/2485. Utslippstillatelse på vilkår gis med hjemmel i forurensningsloven § 11, jmfør § 16 og forurensningsforskriften § 15-15. Følgende vilkår må oppfylles for at utslippstillatelsen skal være gyldig.

- Service skal utføres minst 1 gang pr år og det skal tas vannprøve minst 1 gang pr år. Resultat fra service og vannprøver skal rapporteres til kommunen innen 1.3. påfølgende år. Bruk gjerne skjema fra Melhus kommune sin hjemmeside om oljeutskillere.
- Hvis det på et senere tidspunkt viser seg at det blir vaskevann fra arbeidet, må det søkes om endring av denne tillatelsen hvor det dokumenteres at funksjonen til oljeutskilleren opprettholdes.
- Byggetillatelse må gis i annen sak med følgende vilkår knyttet til byggesaken
 - Det settes krav til at det rensede vannet fra oljeutskilleren kobles utenom minirensenanlegget i byggesaken.



- Endelig serviceavtale for oljeutskilleren må vedlegges søknad om ferdigattest på oljeutskiller/avløpsanlegg i sak 21/691 med referanse til denne saken.
 - Kart hvor det kommer tydelig fram hvor følgende er plassert: påkobling fra driftsbygningen - sandfang – oljeutskillerenhet - prøvetakingssted knyttet til oljeutskilleren
- Utslippet kan ikke starte før det er gitt ferdigattest på oljeutskilleren

Hvor lenge er tillatelsen gyldig?

Legg merke til at tillatelsen ikke gjelder

- hvis dere ikke har igangsatt arbeidet senest tre år etter at byggetillatelsen er gitt
- hvis dere innstiller byggearbeidet i mer enn to år

Er utslippet i disse tilfellene fremdeles aktuelt, må dere sende inn en ny søknad, jmfør forurensningsforskriften § 15-5 fjerde ledd. Hvis dere gjør vesentlige endringer i utslippet, må dere søke om endring av tillatelsen, jmfør forurensningsforskriften § 15-3.

Vurdering av søknaden

Vi har mottatt utfylt søknadsskjema for oljeholdig vann etter Melhus kommune sin mal. For å rense bort olje fra vaskevann er det planlagt et sandfang med påfølgende oljeutskiller av typen Odin SUK-SR med kapasitet 2 l/s. Denne oljeutskilleren er NS-EN 858-1 godkjent. Det er oppgitt at anslått årlig volum av vaskevann som skal gjennom oljeutskilleren er 30 m³, noe som tilsvarer 130 l/dag hvis man regner 230 arbeidsdager pr år. Ut fra oljeutskillerens dimensjonering med 2 l/s og at den er et norsk standard, er kapasiteten stor nok og ønsket renseseffekt vil oppnås.

Bedriften som skal leie lokalet skal bl.a. rense kunstgress og har oppgitt at denne prosessen ikke forbruker vann, og dermed heller ikke gir utslipp. Likevel er det sannsynlig at plast vil forekomme som rester i maskiner og ved uhell havne på arealer som vaskes og håndteres i oljeutskilleren. Det er ikke gitt nærmere opplysninger om vaskeprosessen, derfor settes det et vilkår om endret utslippstillatelse hvis det blir avløp fra arbeidet som ikke er beskrevet pr i dag.

Tilslutt så viser tegninger over rørsystemet for oljeutskilleren og minirensesanlegget at det planlegges at oljeutskilleren skal kobles på minirensesanlegget. I en uttalelse fra minirensesanleggleverandøren står det at et utslipp fra oljeutskiller som holder rensekraft på 50 mg/L, ikke vil svekke minirensesanlegget sin kapasitet, men feil bruk av kjemikalier osv kan være forstyrrende. Denne faren for svekket avløpsrensing, samt fare for at plast ved uhell kan havne i vaskevannet som drenerer til oljeutskilleren og dermed kanskje blir med inn i minirensesanlegget, settes det krav til at det oljeutskilte avløpsvannet kobles utenom.

Dere kan klage på vedtaket

Dere kan klage på vedtaket, jmfør forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er **tre uker**. Husk å begrunne klagen og oppgi hvilke endringer dere ønsker. Veiledning til klage, og skjema for å levere klage på vedtaket finner du her:

<https://kommune24-7.no/1653/702514>

Også andre som er berørt av denne tillatelsen til utslipp for eksempel nære naboer, kan klage på vedtaket.

Dersom noen klager på tillatelsen, installerer dere anlegget på egen risiko. Kommunen kan også bestemme at tillatelsen ikke kan tas i bruk før klagen er avgjort. Kommunens avgjørelse om dette kan ikke påklages, jmfør forvaltningsloven § 42.

Dere har rett til å se dokumentene i saken

Dere har også rett til å se alle dokumentene i saken, jmfør forvaltningsloven §§ 18 og 19. I denne saken er dokumentene offentlige, og alle som ønsker, har rett til å se og gjøre seg kjent med dem.

Har dere spørsmål?

Hvis dere har spørsmål til saken, kan dere gjerne ta kontakt med vår saksbehandler på Anette Thyve på anette.thyve@melhus.kommune.no eller 918 41 670.

Med hilsen

Guri Vik
Enhetsleder

Anette Thyve
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

VEDLEGG

- Retningslinje for utslipp av oljeholdig avløpsvann i Melhus

Kopi:

- Trøndermelk Eiendom AS v/Arne-Jakob Jakobsen

Interne mottakere:

- Marte Aursand

- Marit Mæhle